

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあつては名称) 藤徳物産株式会社		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒710-0833 岡山県倉敷市西中新田525-6	
本票作成	部署名：総務部				
主たる業種	分類コード	52	業種名：飲食料品卸売業		
事業の概要	一般食品・酒類・農水産物加工品・冷凍食品・チルド食品等の卸売業 総菜・米飯の製造販売				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	清音支店		総社市清音古地3-1	
	②	岡山支店		岡山市南区古新田1283-3	
	③	倉敷東支店		都窪郡早島町4358-6	
	④	倉敷支店・本社		倉敷市西中新田525-6	
	⑤	ザグザグ配送センター		倉敷市玉島乙島字新湊8255-31	
	⑥	藤徳ビル		倉敷市阿知2丁目9-10	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 6 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 22 年度)	(平成 25)年度排出量	目標年度(平成 27 年度)
	5,005 t CO ₂	5,072 t CO ₂	4,755 t CO ₂
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 25)年度排出量
	①	清音支店	4,257 t CO ₂
	②	岡山支店	216 t CO ₂
	③	倉敷東支店	236 t CO ₂
	④	倉敷支店・本社	299 t CO ₂
	⑤	ザグザグ配送センター	40 t CO ₂
	⑥	藤徳ビル	24 t CO ₂

削減目標の達成状況	計画期間：平成 23 年度 ～ 平成 27 年度 (5 箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(25) 年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	△ 0.6 %	5.0 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 売上	原単位当たり排出量		
		基準年度	(25) 年度	目標年度
		0.147 t CO ₂ /百万円)	0.148 t CO ₂ /百万円)	0.140 t CO ₂ /百万円)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 25 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

基準年のエネルギー使用量(1,766kℓ)、昨年度のエネルギー使用量(1,681kℓ)と比較し、H25年度は1,642kℓへ削減することができた。

しかしながらCO₂排出係数が大きくなった影響により、CO₂排出量の削減へつなげることができなかった。

今後は照明のLED化や空調温度の見直し等の施策をより積極的に行い、目標達成に向けてさらなる省エネを推進したい。

【推進体制】

- ・省エネ法に基づくエネルギー管理統括者を中心とした省エネ推進体制を整備し、運用した。
- ・省エネ推進責任者会議を四半期毎に開催し、省エネ推進状況の共有と改善策の検討を行った。
- ・各工場において、省エネパトロールや省エネ勉強会を開催し効率的な設備運用に努めた。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
全社 清音支店 倉敷東	(25年度実施分) ・空調設定温度の見直し ・不要照明の消灯徹底 ・空調屋内機のフィルター清掃（年1回→年2回） ・換気導入量の削減 ・冷凍庫の温度設定の改善 ・LEDへの照明更改
全社	(今後実施予定分) ・高効率照明器具への更改 ・空調設定温度の見直し（継続実施） ・不要照明の消灯徹底（継続実施） ・空調屋内機のフィルター清掃（年1回→年2回）（継続実施） ・空調屋外機のフィン清掃 ・換気導入量の削減（継続実施）

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

- ・車両の燃料について計上漏れがあったため、H25より車両の燃料を含めた申請へ変更する。
 上記に従い、基準年度のCO2排出量及び目標年度の排出量を変更する。
 基準年CO2排出量 4,499 t CO2→5,005 t CO2
 目標年度CO2排出量 4,274 t CO2→4,755 t CO2
- ・ザグザグ配送センターはH25年8月よりエネルギー管理の対象から除外した。