

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 一般財団法人倉敷成人病センター	住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒710-8522 岡山県倉敷市白楽町250
----	--------------------------------	----	--

本票作成	部署名：経営企画部 施設管理室
------	-----------------

主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業
-------	-------	----	---------

事業の概要	医療業
-------	-----

県内の主な工場等	番号	工場等の名称	所在地
	①	一般財団法人倉敷成人病センター	倉敷市白楽町250
	②	老人福祉施設ライフタウンまび	倉敷市真備箭田1130
	③	倉敷成人病健診センター	倉敷市白楽町282

特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 (●工場等の数 3 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)
------------	--

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 21 年度)	(平成 25 )年度排出量	目標年度(平成 26 年度)
	5,637 t CO <sub>2</sub>	6,008 t CO <sub>2</sub>	5,581 t CO <sub>2</sub>

主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 25 )年度排出量
	①	一般財団法人倉敷成人病センター	4,754 t CO <sub>2</sub>
	②	老人福祉施設ライフタウンまび	925 t CO <sub>2</sub>
	③	倉敷成人病健診センター	329 t CO <sub>2</sub>
			t CO <sub>2</sub>

削減目標の達成状況	計画期間：	平成 22 年度	～	平成 26 年度	( 5 箇年度)
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	( 25 ) 年度削減実績	目標削減率	目標達成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	△ 17.3 %	7.3 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達	

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 施設利用者数	原単位当たり排出量		
		基準年度	( 25 ) 年度	目標年度
		11,575 kg CO <sub>2</sub> /(千人)	13,579 kgCO <sub>2</sub> /(千人)	10,733 kgCO <sub>2</sub> /(千人)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 25 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

1、目標削減達成の取組みはほぼ計画通り推進しているが、空調機器、医療機器の増設により電気使用量の削減目標に達していない。  
 2、当院は二酸化炭素排出量の約80%が電気使用量となり、電気使用量の40%が空調設備となる。基準年度からの外気温の変動が日平均で平成25年度は夏季(6～9月)が約1℃高く、冬季(12～3月)が約1℃低いことから空調負荷の増大の影響が非常に大きい。  
 3、2で述べたように二酸化炭素排出量の主エネルギーは電気となるが電気排出係数が基準年度と比較して109.5%増加しており排出量が増大した要因の1つ。

**【推進体制】**

エコ委員会（委員長、事務局、各部署代表1名づつ）を構成。月1回の委員会活動で、省エネ（水光熱費の削減、リサイクル活動等）議題で目標設定を行い全体で運用。

**【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】**

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
①倉敷成人病センター ②ライフタウンまび ③倉敷成人病健診センター	（平成25年度実施分） ①病院棟7階空調機（GHP73）室外機エンジン更新 平成25年7月完了 ②浄化槽関係ポンプ、ブロー更新 平成25年度4月完了 ③事務所内照明LEDへ切替（212本） 平成25年4月完了 ③吸収式冷温水器、冷却塔更新 平成25年5月完了 ③冷温水ポンプ更新、冷温水配管保温改修 平成25年5月完了  （今後実施予定分） ①南棟3階透析室照明LEDへ切替（100本） ①病院棟廊下照明LEDへ切替（575台） ①病院棟5,6階南系統空調機（GHP53・63）室外機エンジン更新 ①病院棟中央監視装置改修 ③廊下照明LEDへ切替（86台） ①②③グリーン購入（環境負荷の少ない商品の選定）

**【森林保全等吸収源対策への取組】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

- ・5月～9月までの間、クールビズの実施
- ・エコ委員会による[室温管理規定]に基づくエコラウンドを実施。7月中旬～8月下旬 1回/週