

別紙

温室効果ガス排出削減計画

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|--|--|
| 氏名 | (法人にあっては名称) 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会 | | 住所 | (法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒700-8511 岡山市北区国体町2-25 | |
| 本票作成 | 部署名：総務部 管財課 | | | | |
| 主たる業種 | 分類コード | 83 | 業種名：医療業 | | |
| 事業の概要 | 医療・保健・福祉・看護学校等の経営 | | | | |
| 県内の主な工場等 | 番号 | 工場等の名称 | | 所在地 | |
| | ① | 岡山済生会総合病院 | | 岡山市北区国体町2-25 | |
| | ② | 岡山済生会外来センター病院 | | 岡山市北区伊福町1-17-18 | |
| | ③ | 岡山済生会ライフケアセンター | | 岡山市北区国体町3-12 | |
| | ④ | 岡山済生会憩いの丘 | | 岡山市北区日近1807 | |
| | ⑤ | 済生会吉備病院 | | 岡山市北区高松原古才584-1 | |
| ⑥ | 岡山済生会昭和町健康管理センター | | 岡山市北区昭和町12-5 | | |
| 特定事業者の該当要件 | <input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 12 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|------|
| 計画期間 | 令和 2 年度 ~ 令和 6 年度 (5 箇年度) | | | | | | | | |
| 削減目標 | いずれかを選択 | <input type="checkbox"/> 総排出量基準 | 目標削減率 5.0 % | 目標区分 | 20%以上 | 20~15% | 15~10% | 10~5% | 5%未満 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準 | | | | | | ○ | |
| 温室効果ガス排出量 | 基準年度 (令和 元 年度) | | | 目標年度 (令和 6 年度) | | | | | |
| | 14,144 t CO ₂ | | | 13,437 t CO ₂ | | | | | |
| 基準年度の主な工場等の排出量 | 番号 | 工場等の名称 | | 基準年度 (令和 元 年度) の排出量 | | | | | |
| | ① | 岡山済生会総合病院 | | 5,847 t CO ₂ | | | | | |
| | ② | 岡山済生会外来センター病院 | | 2,905 t CO ₂ | | | | | |
| | ③ | 岡山済生会ライフケアセンター | | 2,077 t CO ₂ | | | | | |
| | ④ | 岡山済生会憩いの丘 | | 1,117 t CO ₂ | | | | | |
| | ⑤ | 済生会吉備病院 | | 693 t CO ₂ | | | | | |
| ⑥ | 岡山済生会昭和町健康管理センター | | 498 t CO ₂ | | | | | | |

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (原単位基準の削減目標を選択した場合に記入) | 温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 延床面積：152,829㎡ | 原単位当たり排出量 | |
| | | 基準年度 | 目標年度 |
| | | 93.781 t CO ₂ / (千㎡) | 89.092 t CO ₂ / (千㎡) |

(該当事業者のみ記入)

| | | | | |
|--------|---------|----------|----------------|---------|
| ベンチマーク | 対象事業の名称 | ベンチマーク指標 | 関連数値 (令和 元 年度) | 達成率 (%) |
| 指標の状況 | | | | |

【目標削減率設定の基本的な考え方】

省エネ法に基づくエネルギー管理により、温室効果ガス排出削減に取り組む。

【目標削減率達成のための推進体制】

- ・省エネ法に基づく管理標準によるエネルギー管理
- ・院長を委員長とする省エネ推進委員会の開催
- ・イントラネットによるエネルギー使用量の見える化

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

| 工場等の名称 | 取組内容 |
|----------------|--|
| 岡山済生会総合病院 | ・太陽光発電システム設置（50kW） ・全館LED照明器具導入 |
| 岡山済生会ライフケアセンター | ・トップランナー機器導入 ・デマンドコントローラー導入 ・空調用冷温水ポンプのインバーター化 |
| 岡山済生会外来センター病院 | ・計画的にLED照明器具に更新 ・外調機のインバーター化 |

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

| 工場等の名称 | 措置内容 |
|----------------|--|
| 岡山済生会外来センター病院 | ・空調熱源設備更新（2019年度より4期計画：CO ₂ 削減量88t/年） |
| 岡山済生会ライフケアセンター | ・計画的にLED照明器具に更新 ・空調熱源設備更新（2021年度より2期計画） |
| 岡山済生会憩いの丘 | ・空調機更新（2020年度より2期計画：CO ₂ 削減量117t/年） |
| 昭和町健康管理センター | ・LED照明器具に更新（1/4フロア） |

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

| | | |
|--------|---|--|
| 県内での取組 | 無 | |
| その他 | 無 | |

【再生可能エネルギーの導入計画】

| | | |
|--------|---|-------------------|
| 県内での取組 | 有 | 太陽光発電システム設置（50kW） |
| その他 | 無 | |

【その他特記事項】

| |
|--|
| |
|--|