

別紙

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあつては名称) 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒 211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号	
本票作成	部署名：会計課				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	病院、病床数358床、職員数650人				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山労災病院		岡山市南区築港緑町1丁目10-25	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

計画期間	令和 6 年度 ~ 令和 8 年度 (3 箇年度)								
削減目標	いずれかを選択	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率 3.0 %	目標区分	20%以上	20~15%	15~10%	10~5%	5%未満
		<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準							
温室効果ガス排出量	基準年度 (令和 5 年度)			目標年度 (令和 8 年度)					
	3,914 t CO ₂			3,796 t CO ₂					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		基準年度 (令和 5 年度) の排出量					
	①	岡山労災病院		3,914 t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容		原単位当たり排出量	
			基準年度	目標年度
	令和3年度27,454m ² 令和4年度27,454m ²		0.143 t CO ₂ / (m ²)	0.139 t CO ₂ / (m ²)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 (令和 5 年度)	達成率 (%)

【目標削減率設定の基本的な考え方】

・設備は近年更新を終えており、近々での大規模な設備投資は困難であるため、機器の稼働の効率化や運転温度の適正化に努め、職員全体が更なる省エネを意識して、省エネルギー対策に取り組むこととしている。

【目標削減率達成のための推進体制】

副院長を委員長とした省エネルギー推進を中心とした管理体制のもと、省エネ対策を行っている。また、委員会により院内ラウンドを行っており。施設管理担当部署は不要な照明の消灯や空調の適正な時間及び温度設定を随時確認している。

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

工場等の名称	取組内容
岡山労災病院	<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器、照明、空調の節電の徹底 ・省エネルギー推進委員会による院内ラウンド及び職員への啓発活動 ・蛍光灯のLED化（病棟、管理部門、職員宿舎の共用部等）

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

工場等の名称	措置内容
岡山労災病院	<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器、照明、空調の節電の徹底 ・省エネルギー推進委員会による院内ラウンド及び職員への啓発活動 ・蛍光灯のLED化（未実施箇所） ・太陽光発電等の導入の検討 ・外調機の動力のインバータ化の検討

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

- ・空調設備の使用電力低減のため、クールビズ運動に取り組んでいる。
- ・定期的に院内報にて、節電への取組みを促している。