

見積依頼票

&lt;R7.2.17公開&gt;

調達番号

0217-7-1 ①

調達件名	軽油の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
<b>仕 様</b>			
物品名	規格	数量	備 考
軽油	日本産業規格(JIS)2号(規格仕様書のとおり)	2,200 <sup>L</sup>	別添規格仕様書のとおり ※及以内の仕様書参照
摘 要			
参考事項	見積総額を記載すること。(税込総額)		
納入期限	令和7年3月31日		
納入場所	岡山県庁エネルギーセンター棟非常用発電機用地下油タンク		
見積書提出期限	<del>公開締切日の正午</del> 令和7年2月25日正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	総務部財産活用課	(担当)藤本	直通番号(226-7234)
参加資格	<p>次のいずれにも該当する者であること。</p> <p>1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登録されていること。</p> <p>2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。</p>		
その他	<p>1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承諾を受けた年月日、担当者名を記入すること。</p> <p><u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u></p> <p>2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。</p> <p>3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。</p>		

## 規格仕様書

## 1 品質、規格

- (1) 種類：軽油（JIS 2号）
- (2) 発熱量：45.91～45.97 MJ/kg
- (3) 硫黄分：0.0010% 以下
- (4) 動粘度：10cSt 以下（at 0℃）

## 2 納入期限

令和7年3月31日

## 3 納入場所

岡山県庁エネルギーセンター棟非常用発電機用地下油タンク  
（岡山市北区内山下二丁目4番6号）

## 4 納入数量

2,200リットル

## 【内訳】

- No.1 地下油タンク：1,200リットル
- No.2 地下油タンク：1,000リットル

## 5 検査

納入の際は、給油車両の積載数量及び封印を財産活用課職員が確認の上、地下油タンクに給油し、給油完了後は財産活用課職員に納品書を交付すること。（封印の切れたもの及び封印のないものは受け取らない。）

## 納入仕様書

- 1 軽油納入業者は、用度課との契約締結後に地下油タンクの位置を財産活用課職員（以下「係員」という。）の立会のもと確認すること。
- 2 軽油納入業者は、軽油運搬業者に位置・仕様を的確に伝えること。
- 3 搬入時期、時間及び給油車両の停車位置は、係員からの連絡によること。
- 4 軽油運搬業者は、係員から指示があったときは、到着5分前には連絡すること。
- 5 納入時に、給油車両積載量の検査を係員に受け、県庁エネルギーセンター棟における非常用発電機の地下油タンクに給油すること。
- 6 納入時における災害対策について  
給油作業中に漏油が発生した場合、直ちに吐出弁等を閉めて作業を中止すること。  
二次災害を防ぐため、消火器・吸着マット・砂等を使用し発火を防ぐとともに、油の流出及び拡散の防止を行うこと。  
なお、油を含んだ吸着マット及び砂等の処分は、納入業者において法的に適正な処理を行うこと。  
また、早急に原因を究明し書面にて報告を行うこと。
- 7 その他  
地下油タンクの給油口と給油車両との接続ホースは、納入業者において用意すること。  
納品する軽油の性状表（硫黄分（%）、密度（比重）、高発熱量(kJ/kg, kJ/m<sup>3</sup>N)、動粘度（cSt）を納品前までに係員へ提出すること。