

自家消費型太陽光発電設備導入支援事業に係る補助金応募申請に関する

質 問 ・ 回 答 書

令和7年5月19日

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質 問 事 項 | 事業用蓄電池の仕様について                                                                                        |
| 質 問 内 容 | 要件に事業用蓄電池20kWh以上とあるが、単一の電池ユニットで20kWh以上あるのではなく、10kWh未満の電池ユニットを複数使用することで事業用蓄電池として20kWh以上になる製品でも対象になるか。 |
| 回 答     | 業務用蓄電池（20kWh未満）を併設し、補助対象である容量（20kWh以上）とした場合は申請の対象になります。<br>ただし、業務用として製造された蓄電池を併設するものに限りです。           |