

を得ること。

- ① 管理業務日誌(勤務日ごと作成 様式1)
- ② 吸収式冷温水機運転日誌(運転日ごと作成 様式2)
- ③ 非常用発電機及び地下貯蔵タンク点検表(2月に1回点検 様式3)
- ④ 機械室点検表(NO ごとに2週に1回点検 様式4)
- ⑤ CE日常巡回点検記録表(祝祭日を除く月曜日から金曜日の毎日2回点検 様式5)
- ⑥ フロン類の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく点検・整備記録簿
(簡易点検・定期点検:法律で定められた回数 様式6)

3. 管理の対象となる設備

管理の対象となる設備の種類及び業務等の範囲は次の「管理対象設備表」によるものとする。

「管理対象設備表」

1. 中央監視・制御設備

- ・ 中央監視盤
- ・ 無停電電源装置(CVCF)

2. 電気設備

- ・ 受変電設備
- ・ 動力負荷設備
- ・ ガスタービン発電機設備
- ・ 弱電設備
- ・ アクティブフィルター装置
- ・ 自動制御装置
- ・ 配電設備
- ・ コンセント
- ・ 蓄電池設備
- ・ 避雷針
- ・ 直流電源装置
- ・ 太陽光発電装置

3. 空気調和設備

- ・ ボイラー(バーナー・給水装置・薬液注入装置)
- ・ 発電機用オイルタンク
- ・ 煙道及び煙突
- ・ 冷温水発生機
- ・ 小型ヒートポンプ
- ・ 空気調和機(加湿器・電気集塵器・エアフィルター)
- ・ ファンコイルユニット
- ・ 冷温水及び冷却水循環装置
- ・ 空調用換気扇
- ・ 風道及び付属装置
- ・ 業務用エアコン
- ・ 配管及び付属装置
- ・ 冷凍機
- ・ パッケージ型空気調和機
- ・ 全熱交換器
- ・ 冷却塔
- ・ 薬液注入装置
- ・ 送排風機
- ・ 特殊空調設備

4. 給排水衛生設備

- ・ 受水槽
- ・ 中水槽

- ・ 雨 水 槽
- ・ 圧力タンク式加圧給水装置
- ・ 貯 湯 槽
- ・ 薬液注入装置
- ・ 洗 面 器
- ・ 大 便 器
- ・ 汚 水 槽
- ・ ガ ス 設 備
- ・ 中 水 設 備
- ・ カナール流水槽
- ・ グリストラップ
- ・ カナール槽濾過装置
- ・ 揚 水 ポ ン プ
- ・ 給 水 管
- ・ 給湯用温水ボイラー循環装置
- ・ 湯 沸 器
- ・ フラッシュ弁
- ・ 小 便 器
- ・ 湧 水 槽
- ・ ソーラー設備
- ・ 雨 水 設 備
- ・ 中水槽濾過装置
- ・ 雨水槽濾過装置

5. 消防用設備等

- ・ 消 火 器
- ・ 泡 消 火 設 備
- ・ 粉 末 消 火 設 備
- ・ 排煙設備(防火戸、防火シャッター、防火ダンパー、排煙窓)
- ・ 非常放送設備
- ・ ガス漏れ火災警報設備
- ・ 非常電源蓄電池設備
- ・ 屋内消火栓設備
- ・ 二酸化炭素消火設備
- ・ 自動火災報知設備
- ・ 誘 導 灯
- ・ 非常電源自家発電設備

6. 輸送設備

- ・ エレベーター

7. その他の設備

- ・ I T V 装 置
- ・ 電動化粧扉装置
- ・ 構内情報通信設備
- ・ 自 動 扉 設 備
- ・ 排煙オペレータ装置
- ・ 床 暖 房 装 置
- ・ 時 計 設 備
- ・ 液化窒素設備
- ・ ビデオプロジェクター昇降装置
- ・ 調 光 装 置
- ・ 構内交換電話設備
- ・ 特殊ガス制御装置
- ・ アトリウム天井
- ・ 実験用排水設備
- ・ 放 送 設 備

8. その他

- ・ 受注者が管理業務を請け負うため、契約期間内に恒常的に自動車を岡山県工業技術センター・テクノサポート岡山敷地内に駐車する場合、駐車場使用料金（1月1台1,000円）が必要な場合がある。