

仕様書に関する質問・回答書

令和8年4月2日

公告番号	第94号
業務名	岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業震度情報システム整備業務
質問事項	<p>【質問①】</p> <ul style="list-style-type: none">・資料名 システム・機器仕様書・頁数・項目 P. 6 2. 1 震度情報処理装置 (3) 主要機能 キ 外部出力・質問内容 任意システムとは具体的にどのようなシステムを想定されているでしょうか。また、該当するシステムのインターフェース等の仕様情報開示をお願いいたします。 <p>【質問②】</p> <ul style="list-style-type: none">・資料名 システム・機器仕様書・頁数・項目 P. 6 2. 1 震度情報処理装置 (7) その他・質問内容 可用性向上耐対策は、可用性向上対策の誤記でしょうか。 <p>【質問③】</p> <ul style="list-style-type: none">・資料名 システム・機器仕様書・頁数・項目 P. 6 2. 1 震度情報処理装置 (7) その他・質問内容 システム更新期間にて新旧平行運用を行うに当たり、气象台接続ポートは2ポートご用意していただける解釈でよろしいでしょうか。 また、消防庁も同様に2ポートご用意していただける解釈でよろしいでしょうか。 <p>【質問④】</p> <ul style="list-style-type: none">・資料名 システム・機器仕様書・頁数・項目 P. 8 2. 3 計測震度計 (4) 機器仕様 ア 計測部・質問内容 (ウ) 計測範囲の単位がgqlとなっておりますが、galのごきでしょうか。 <p>【質問⑤】</p> <ul style="list-style-type: none">・資料名

仕様書に関する質問・回答書

令和 8 年 4 月 2 日

公告番号	第 94 号
業務名	岡山県高度防災情報ネットワーク整備事業震度情報システム整備業務
質問事項	<p>1. 入札説明書 4頁 8 入札保証金 「岡山県財務規則（昭和 61 年岡山県規則第 8 号）第 131 条及び第 133 条の規定による。」と記載がありますが、「岡山県財務規則第 133 条 三 第三百三十条第一項の一般競争入札の参加者の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。」に該当するか否かの判断は事前に手続等をする必要があるのでしょうか。 手続が必要であれば、ご教示いただきたいです。 また保証金の支払が必要な場合、支払期限及び支払方法をご教示ください。</p> <p>2. 完成図面の作成ソフトに指定はありますでしょうか。 Visio及びパワーポイントでの作成を想定していますがよろしいでしょうか。</p> <p>3. 震度計の計測部を設置する基礎は流用する想定だが、基礎が腐食していたり、クラックが入っているなど流用が難しい場合は、設計変更（別費用）で基礎を補修及び再作成する認識でよろしいでしょうか。</p> <p>4. 撤去品を廃棄する場合は別途契約で産廃を行う認識ですが、その場合い撤去品の産廃までの保管は県指定の場所で保管する認識でよろしいでしょうか。</p> <p>5. LTEルータ、処理部、UPSの設置場所はサーバーラック内の認識でよろしいでしょうか。機器収容箱等を新設する必要はない認識でよろしいでしょうか。</p> <p>6. 配線工事を各庁舎で実施しますが、配線経路上の天井・壁・床等の石綿の事前調査結果はいただける認識でよろしいでしょうか。</p>

回 答	<p>1. 入札保証金に関する事前の手続きは必要ありません。入札保証金が必要かどうかは、岡山県財務規則第133条の規定に該当するかを県が事前審査する際に判断し、必要な場合は別途指示し、支払期限及び支払方法もその際指示します。</p> <p>2. 完成図については、配線図等の図面（震度計図面のPDFに該当する箇所）はCADでの作成が必須です。VISIO等での作成は認めません。</p> <p>3. 基礎が腐食していたり、クラックが入っているなど流用が難しい場合は、設計変更の対象とします。</p> <p>4. 撤去品の廃棄のやり方については、契約後協議のうえ決定します。</p> <p>5. 処理部、UPSについては、サーバーラックににおいては限りません。壁掛けのところが多いです。UPSは、震度計用の台ににおいてはところが多いです。現状と合わせた置き方と考えています。LTEルータは、モデムと同じところに置く想定をしています。</p> <p>6. 石綿の事前調査結果は、震度計設置箇所の管理者に提供してもらう予定ですが、調査をしていない場所がある場合は、本事業で調査します。その場合に必要となる費用は、委託費に含まれています。</p>
--------	--