

(様式第1号)

仕様書に対する質問・回答書

令和8年6月25日

岡山県企業局発電総合管理事務所長 殿

所在地

商号又は名称

代表者

(担当者))

(電話番号))

(FAX番号))

公告番号	発委第13号
業務名	令和8年度 加茂発電所等 保護継電器点検委託
質問事項	<p>① 仕様書の第2章 特記事項の7. 注意事項(1)に「点検については所内を停電した状態で実施する」と記載がありますが、シーケンス試験時等の必要な場合にPAS、遮断器等を投入し、所内充電した状態で点検することは可能でしょうか。</p> <p>また、実遮断器組合せ試験は発電機を起動させた状態(有水試験)で点検することは可能でしょうか。</p> <p>② 仕様書の第2章 特記事項の7. 注意事項(1)に「総合動作試験以外の試験にあたっては、警報を出力しない状態として実施すること」と記載がありますが、単体特性試験、シーケンス試験、実遮断器組合せ試験時の警報出力は可能でしょうか。</p>
回答	<p>①及び②について、基本的には可能ですが、詳細は監督員との協議の上で決定することとします。</p>