

## 仕様書等に対する質問・回答書

公告番号	第241号		
件名	令和8年度岡山県立高等学校東備地区空調設備リース業務		
番号	質問事項	回答	回答年月日
1	邑久高等学校については石綿含有有ありとなっていますが検査結果を開示いただくことは可能でしょうか。	アスベスト含有検査結果資料は、落札後に賃貸人と賃借人及び学校が協議の上、必要に応じて提供することとなります。	2026年7月1日
2	対象教室数が3室の邑久高等学校も集中管理リモコン及びデマンドコントローラーが必要でしょうか。	入札に当たっては、仕様書に示す内容で業務を行うものとして積算してください。なお、業務実施時において、仕様書に示す内容との差異が生じる場合は、賃貸人と賃借人が協議の上、業務内容の具体を決定することとなります。	2026年7月1日
3	電源工事について、接続先が図示されていませんが現地調査時にご指示いただけるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示いただけない場合は事前調査された図面をご提供いただけるのでしょうか。	接続先は決定していないため、現地調査時に接続先の調査及び検討をしてください。なお、接続先の具体については、落札後に賃貸人と賃借人が協議の上、決定することとなります。	2026年7月1日
4	アスベスト対応について、受注後検査の結果レベル1、レベル2の含有が発見された場合は別途お見積りの上対応でよろしいでしょうか。（レベル3については本工事に対応含む）	仕様書7（3）エのとおり、石綿飛散防止対策が必要となる場合の対策費用は本業務に含む想定ですが、具体の事案が生じた際にその程度を踏まえ、別途協議により判断することとなります。	2026年7月1日
5	グリーン購入法適合商品とのご指定ですが、R8年度の改正で遠隔監視が必須となっています。従いまして本契約には遠隔監視契約も必須と考えてよろしいでしょうか。（遠隔監視とセットでグリーン購入法適合品となるため）	お見込みのとおりです。	2026年7月1日