

(1) 温風暖房機の日常の手入れ

温風暖房機の暖房効率の低下や故障などのトラブルを未然に防ぎ、効率的な運転を行うために、暖房機メーカーの取扱説明書等を参考に適切な方法で日常の点検、保守（メンテナンス）を行う。

(ネポン資料)

項目	毎日	1週間ごと	1月ごと	1年ごと
本体周囲の整理整頓	◎			
ダクトのつぶれ・破損	◎			
エアセパレータの空気抜き		◎		
油タンクの残油量・油漏れ		◎		
ノズルの点検・掃除			◎	
オイルストレーナの掃除			◎	
点火装置の点検・掃除			◎	
火炎検出器の点検・掃除			◎	
缶体の掃除				◎

ノズル：油を微細に霧化し燃焼室に噴霧する。
着火性や燃焼性を高める重要な部品の一つで、消耗品である。

ギャポンプ：油に圧力を加えてノズルに送り出す。

オイルストレーナ：油配管工事時の屑やごみを除去する。

エアセパレータ：油配管中に侵入した空気を分離させる（時々空気抜きが必要）。

燃焼部 主な部品の耐用年数（目安）

部品名	年数
ギャポンプ	7
電磁弁	7
ノズルヒータ	7
ノズル	1

また、暖房機の稼働状況をコントローラの表示内容を見てエラー表示がないか定期的に確認する。