

岡山空港施設(電源局舎)の使用予定電力量

	契約電力 (kW)	予定最大 需要電力 (kW)	使用予定電力量 (kWh)
10月	247	197	51,000
11月	247	188	51,000
12月	247	193	56,000
1月	247	203	59,000
2月	247	247	51,000
3月	247	225	53,000
4月	247	214	47,000
5月	247	217	50,000
6月	247	224	53,000
7月	247	212	57,000
8月	247	216	55,000
9月	247	196	51,000
最大/最大/合計	247	247	634,000

・実績電力量を元に設定している。気象条件等により増減する可能性がある。

岡山空港施設(第4駐車場)の使用予定電力量

	契約電力 (kW)	予定最大 需要電力 (kW)	使用予定電力量 (kWh)
10月	32	17	7,000
11月	32	27	8,000
12月	32	30	8,000
1月	32	32	8,000
2月	32	30	8,000
3月	32	17	7,000
4月	32	27	6,000
5月	32	26	7,000
6月	32	29	6,000
7月	32	27	6,000
8月	32	29	6,000
9月	32	26	7,000
最大/最大/合計	32	32	84,000

・実績電力量を元に設定している。気象条件等により増減する可能性がある。