

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

1 条件

令和4年度における

- ① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数
 - ② 未利用エネルギー活用状況
 - ③ 再生可能エネルギー導入状況
 - ④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組
- の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が70点以上であること。

| 項目 | 区分 | 得点 |
|---|-------------------------|----|
| ① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位: kg-CO ₂ /kWh) (調整後排出係数適用) | 0.000以上 0.475未満 | 70 |
| | 0.475以上 0.500未満 | 65 |
| | 0.500以上 0.525未満 | 60 |
| | 0.525以上 0.550未満 | 55 |
| | 0.550以上 0.575未満 | 50 |
| | 0.550以上 0.600未満 | 45 |
| | 0.600以上 | 0 |
| ② 未利用エネルギー活用状況 | 0.675 %以上 | 10 |
| | 0 %超 0.675 %未満 | 5 |
| | 活用していない | 0 |
| ③ 再生可能エネルギー導入状況 | 10.00 %以上 | 20 |
| | 5.00 %以上 10.00 %未満 | 15 |
| | 2.50 %以上 5.00 %未満 | 10 |
| | 0 %超 2.50 %未満 | 5 |
| | 活用していない | 0 |
| ④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組 地域における再エネの創出・利用の取組 | 取り組んでいる | 5 |
| | 取り組んでいない | 0 |

2 提出書類等

入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類(様式第5号:環境配慮条件に関する点数等報告書)及びその根拠を示す書類を提出すること。

3 契約期間内における努力等

契約事業者は、契約期間内においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。