

(様式第1号)

仕様書に対する質問・回答書

令和6年6月21日

岡山県危機管理課長 殿

所在地

商号又は名称

代表者

(担当者)

(電話番号)

(FAX番号)

公告番号	危第155号
業務名	防災無線中継局 直流電源装置バッテリー交換
質問事項	<p>① バッテリー交換後の動作確認時に、充電電圧等がズレていた場合の電圧調整作業も受注者にて行なう必要がありますか。</p> <p>② 直流電源盤に、バッテリー寿命の警報がある場合のリセット作業も受注者で行う必要がありますか。</p> <p>③ バッテリー交換作業を実施するため、受注者の現場代理人として「蓄電池設備整備資格者」を取得した人間を配置する必要はありませんか。</p>
回答	<p>① バッテリー交換後の動作確認時に充電電圧等がズレていた場合の電圧調整作業は、受注者で実施してください。</p> <p>② 本業務で対象としている、直流電源盤にはバッテリー寿命の警報はありません。</p> <p>③ バッテリー交換作業を実施するため、受注者が「蓄電池設備整備資格者」を配置する必要はありません。</p>