

令和6年7月16日

担当課：土木部住宅課
担当者：千田、西家
内線番号：4468、4469
直通番号：086-226-7524

お知らせ

県営住宅（中洲団地）におけるコンクリート片の落下について

7月12日（金）午前中、県営中洲団地住民から、「5階建住棟の3階ベランダ軒裏からコンクリートが剥離して落下している」との通報が、指定管理者である（株）東急コミュニティーに入りました。担当職員が直ちに現場に向かい、落下現場及び周辺の状態を確認するとともに、安全確保の措置を行いましたのでお知らせします。

現在、落下によるけが人等の報告は入っておりません。

記

<事故の概要>

- | | |
|---------|---|
| 1 通報日 | 令和6(2024)年7月12日（金） |
| 2 場所 | 倉敷市安江 県営住宅中洲団地7号棟301号室 |
| 3 事故状況 | 3階ベランダ軒裏のコンクリートが剥離して落下。
※17cm×10cm 厚さ1.5cm程度 約355g |
| 4 人的被害 | <u>報告なし</u> |
| 5 落下原因 | 経年劣化によるものと考えられます。 |
| 6 当面の措置 | ・落下のあった場所については、立入禁止措置を取っており、当該住棟については、7月18日（木）から、高所作業車を使用してたたき落としにより危険箇所を取り除く作業を実施する予定です。
・中洲団地の他住棟の住民に対して本内容を周知するとともに、申し出があった危険箇所については、たたき落としを実施する予定です。 |

裏面あり



県営住宅中洲団地7号棟 位置図



県営住宅中洲団地7号棟



コンクリート片