

## 技術上の基準適合状況一覧表（記載例）

基準項目	条 項	技術上の基準対応状況	添付資料No.
1. 保安台帳	液石則第41条第1号	別添のとおり引き渡し先保安台帳を整備します。	別添〇〇参照
2. 容器の腐食・割れ・すじ等	液石則第41条第2号	充てん容器等の引き渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなくかつ液化石油ガスが漏洩していないものをもってします。	
3. 引き渡し期間	液石則第41条第3号	充てん容器等の引渡しは法第48条第1項第5号で定める期間を6月以上経過していないものとし、かつその旨を明示します。	
4. 火気をさえぎる措置等	液石則第41条第4号イ	当該容器を置く位置から2m以内に火気はありません。（火気までの距離約4m） 別添のとおり屋外に容器を置きます。	別添〇〇参照
5. 腐食防止措置	液石則第41条第4号ロ	別添のとおり湿気・水滴等による腐食を防止するための措置を講じます。	
6. 温度40度以下の措置	液石則第41条第4号ハ	充てん容器等は常に温度40度以下に保ちます。	
7. 転落・転倒等防止措置	液石則第41条第4号ニ	充てん容器等はチェーンで固定し、転落・転倒防止を防止する措置を講じます。	
8. 調整器の耐圧・気密性能	液石則第41条第4号ホ	耐圧性能及び気密性能が2.6MPa以上の圧力で行う耐圧試験及び1.6MPa以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を使用します。	
9. 配管の耐圧性能	液石則第41条第4号ヘ	配管は規則で定められた圧力以上の圧力で行う耐圧試験に合格したものを使用します。	
10. ホースバンド	液石則第41条第4号ト	硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締めつけます。	
11. 配管の気密試験設備	液石則第41条第5号	配管の気密試験の為の器具を備えます。	