

## 仕 様 書

件 名：岡山県立北部高等技術専門校で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県津山市川崎 9 5 3 岡山県立北部高等技術専門校
受電設備	岡山県津山市川崎 9 5 3 岡山県立北部高等技術専門校 地下 1 階 屋内キュービクル型
業種及び用途	岡山県立職業能力開発校
供給方式	交流三相 3 線式
標準電圧	6, 6 0 0 V
標準周波数	6 0 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	6 9 kW (ただし、各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。) ※過去の実績は別添 2 - 1 「電力使用実績」のとおり
平均予定力率	100%
使用予定電力量	223, 800 kWh (3 年間) ※月別の内訳は別添 2 - 2 「使用予定電力量」のとおり。
納入期間	令和 7 年 3 月 1 日から令和 10 年 2 月 29 日まで (3 年間)
需給地点	構内第 1 柱上に設置する区分開閉器の電源側接続端子
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置 の有無	既設有り (現在、中国電力ネットワーク(株)用)
検針方法	自動検針記録又は訪問検針
電力量計	製造メーカー：三菱電機製 型 式 : WM3EK-R
常用発電設備 の有無	なし
その他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー 発電促進賦課金は考慮しない。 ・本件の契約に、本校寄宿舎で使用する電気は含めない。 ・その他この仕様書に定めのない事項については、別途岡山県担当者の指 示によるものとする。