

仕 様 書

件 名:岡山県企業局施設(新庄加圧ポンプ場)で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県浅口郡里庄町新庄2
受電設備	—
業種及び用途	工業用水供給
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	200V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	36kW (ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。) ※過去の実績は別添2「使用電力量及び最大需要電力(実績及び予定量)」のとおり
平均予定力率	90%
使用予定電力量	312,000kWh ※使用電力量は、ユーザーの受水状況により変動する。また、工事や作業によるポンプの運転停止により変動がある。
納入期間	令和7年4月1日～令和10年3月31日
需給地点	開閉器の負荷側接続点 新庄幹64-6
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置の有無	無
検針方法	訪問検針
電力量計 (常用)	製造メーカー:GE富士電機メーター(株) 型式:F7AF-TLr
電力量計 (予備)	—
常用発電設備 の有無	無
その他	<ul style="list-style-type: none"> 入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、市場価格調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。 情報伝送装置に係る手続き及び費用については、電気事業者の負担とする。 その他定めのない契約条件については、落札業者の電気契約要綱等により、個別協議し決定する。