

## 仕 様 書

件 名:岡山県企業局施設(亀島配水場)で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県倉敷市水島南亀島町1-37
受電設備	屋内キュービクル型
業種及び用途	工業用水供給
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	2回線受電(別変電所)
契約電力	1,150kW (契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。) ※過去の実績は別添2「使用電力量及び最大需要電力(実績及び予定量)」のとおり
平均予定力率	100%
使用予定電力量 (3年間合計)	6,952,000kWh ※使用電力量は、ユーザーの受水状況により変動する。また、工事や作業によるポンプの運転停止により変動がある。
納入期間	令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
需給地点	開閉器の負荷側接続点 東塚幹 6左5
保安責任分界点	需給地点と同じ
電気工作物の財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置の有無	有
検針方法	自動検針記録※検針日は原則毎月1日。 毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。
電力量計 (常用)	製造メーカー:大崎電気工業(株) 型式:AP3ES-R
電力量計 (予備)	製造メーカー:大崎電気工業(株) 型式:AP3ES-R
常用発電設備 の有無	太陽光5.5kW
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整額、市場価格調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。</li> <li>・情報伝送装置に係る手続き及び費用については、電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他定めのない契約条件については、落札業者の電気契約要綱等により、個別協議し決定する。</li> </ul>