

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

1. 条件

令和4年度における下記4項目に係る数値を、以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。

- ① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数
- ② 未利用エネルギーの活用状況
- ③ 再生可能エネルギーの導入状況
- ④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組

項目	区分	得点
①令和4年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数適用) (単位:kg-CO ₂ /kWh)	0.000 以上 0.475 未満	70
	0.475 以上 0.500 未満	65
	0.500 以上 0.525 未満	60
	0.525 以上 0.550 未満	55
	0.550 以上 0.575 未満	50
	0.575 以上 0.600 未満	45
	0.600 以上	0
②令和4年度 未利用エネルギーの活用状況	0.675% 以上	10
	0% 超 0.675% 未満	5
	活用していない	0
③令和4年度 再生可能エネルギーの導入状況	10.00% 以上	20
	5.00% 以上 10.00%未満	15
	2.50% 以上 5.00%未満	10
	0% 超 2.50%未満	5
	活用していない	0
④省エネに係る情報提供、簡易的DR の取組 地域における再エネの創出・利用の取組	取り組んでいる	5
	取り組んでいない	0

2. 提出書類等

入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類(様式第5号:環境配慮条件に関する点数等報告書)及びその根拠を示す書類を提出すること。

3. 契約期間内における努力等

契約事業者は、契約期間内においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。