

(別添 1)

仕 様 書

件 名： 岡山県庁舎で使用する電気

区 分	内 容
需 要 場 所	岡山県岡山市北区内山下二丁目 4 番 6 号 岡山県庁舎
受 電 設 備	屋内キュービクル型 (エネルギーセンター特別高圧受変電室内)
業 種 及 び 用 途	官公署
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	2 0, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	2 回線受電 (常時及び予備)
契 約 電 力	2, 1 0 0 k W (契約上使用できる最大電力をいい, 3 0 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
使 用 予 定 電 力 量	5, 0 6 7, 0 0 0 k W h
平 均 予 定 力 率	1 0 0 %
納 入 期 間	令和 7 年 8 月 1 日～令和 8 年 11 月 30 日
需 給 地 点	22kV 接地装置付遮断器 (88R11 および 89R12) の電源側接続端子
保 安 責 任 分 界 点	需給地点と同じ
電 気 工 作 物 の 財 産 分 界 点	需給地点と同じ
検 針 方 法	自動検針記録 ※検針日は原則毎月 1 日。毎月 1 日から末日までの使用分を翌月請求。
常用発電設備の有無	無