

様式第 2 号

設計図書等に対する質問・回答書		
工事番号	信号第1号	
工事名	交通管制センター中央表示板改良工事	
番号	質問事項	回答事項
1	<p>資料：工事設計書：975085_9393180_misc                      頁数：P.8                      項目：6項 留意事項(1)                      「運用開始後15年間、保守及び障害復旧作業に必要な部品の供給が行えるメーカーの機器を納入すること」とありますが、こちらの文言の適用範囲は本調達で構築する機器全てとなりますでしょうか。</p> <p>適用範囲が機器全ての場合、運用開始後15年の部品供給についてメーカーから確認が得られない場合には、代替機器にて復旧作業が行えるような機器（システム）の納入とし、その費用は別途請求できるものとしてよいでしょうか。</p> <p>また機器全てが対象ではない場合、対象をご教示願います。</p>	<p>本調達で構築する機器全てが適用範囲となります。</p> <p>運用開始後15年間、保守及び障害復旧作業が可能であれば、代替機器による復旧で問題ありません。</p> <p>復旧作業は本調達とは別に修繕工事として取り扱い、費用も本調達とは別になります。</p>

2	<p>資料：工事設計書：975085_9393180_misc 頁数：P.10 項目：8項 映像・音声入出力 (2)映像出力ソース</p> <p>大型表示装置の欄に「映像入力ソースを同時表示できること」との記載がありますが、これは表8.1に記載の映像入力ソース全て（全45ソース）を同時表示できるという理解でよいでしょうか。</p>	<p>対象は全ての映像入力ソースですが、大型表示装置に同時表示する数はそのうち24です。</p>
<p>令和7年5月30日</p> <p>回答者 岡山県警察本部交通部交通規制課長</p>		