

よくあるご質問

番号	質問内容	回答
1	各施設の現在の電力供給会社及び現在の(施設毎の)計量日は？	毎月1日です。
2	各施設について、自家発補給電力の契約はあるか？	自家発補給電力の契約はありません。
3	入札書に記載する日付は作成日でよいか？	問題ありません。
4	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよいか？ (力率割引を考慮する)	お見込みのとおりです。
5	入札額を算定する力率について、力率100%で算定し、力率割引を反映した金額を記載する認識で合っているか？	力率100%で算定し、力率割引を反映した金額を記載する認識で合っています。力率100%=力率割引15%となる場合は、入札付属表の「力率割引・割増」欄に「85」と入力いただきますようお願いいたします。
6	電気料金の請求に関し、紙請求書ではなく電子データでの提供でもよいか？	問題ありません。また、請求書への押印は一定の要件を満たせば省略可能です。詳しくは下記岡山県HPをご確認ください。 https://www.pref.okayama.jp/page/768883.html
7	開札結果についてどのように公開されるのか？	岡山県のホームページにて開札結果を公表します。どなたでもご確認いただけるようにする予定です。
8	全施設の現在の電力供給者は？	ゼロワットパワー(株)です。
9	全施設「基本料金単価」及び「電力量料金単価」を同一単価に設定してもよいか？	同一単価で問題ありません。
10	蓄熱割引に対応していない場合でも、ご了承いただけるか？	問題ありません。
11	予備線以外で、その他オプション契約はあるか？	予備線以外で、その他オプション契約はありません。
12	入札参加にあたり、事前に契約書(案)のリーガルチェックを行いたいのので、契約書(案)を提供いただきたい。	HPに掲載している契約書(案)を御確認ください。
13	現在の電気料金明細書に記載されている、各契約の毎月の計量期間は？ 例)4月1日～4月30日	毎月1日から月末までです。
14	各施設の現在の計量日を教えてください。	毎月1日です。

15	落れとなった場合、支払方法は口座振替と銀行振込のどちらになるか？	銀行振込です。振込手数料は岡山県にて負担します。
16	落れ後に契約書変更の協議が不成立となった場合に、指名停止や違約金(反則金)の発生等はございますでしょうか。	落れしながら契約を締結しなかった場合、県出納局が「岡山県物品の売買・修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領」に基づき、出納局入札審査委員会において、入札参加除外の可否を審議します。
17	請求書(明細)をもって検針票に代えさせて頂きますが、よろしいか。 (Webにて同様の請求書、使用量等をご確認可能)	問題ありません。
18	予備送電について、種類は「予備線」、「予備電源」のどちらか？ また、契約電力と自家発補給契約があるかご教示ください。	県立図書館に予備線があり、722Kwを想定しています。また、自家発補給契約はありません。
19	初めて旧一般再気事業者から新電力に切替する施設はあるか？ また、自動検針装置(スマートメーター)の設置の有無を教えてください。	ありません。自動検針装置は設置があります。
20	現在契約中の電力会社との契約種別は？	契約種別は業務用電力です。
21	1年以内に協議により契約電力を500KW未満の値に減少した施設はあるか？	契約電力を500KW未満の値に減少した施設はありません。
22	1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはあるか？ (例:庁舎〇〇円、売店〇〇円等)。ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。	1施設の電気料金について、複数で分担して支払いすることはありません。
23	入札書に記載する日付に指定はあるか？	指定はありません。
24	入札書と入札付属書は割印をする必要があるか？ また、入札書及び入札付属書の提出方法について、施設数が多いことから、 ①中封筒を角2封筒にし、二重封筒とすることは可能でしょうか。②外封筒をレターバックプラスとしご提出してよいか？	割印の必要はありません。提出方法の指定はありません。